

Оперативного совещания

ОАО «Махачкалатеплосервис»

16.03.2015г.

г. Махачкала

Присутствовали:

Мукайлов Н.	<input type="checkbox"/>	Гимбатов Р.	<input type="checkbox"/>	Садиков З.	<input type="checkbox"/>
Рагимов А.	<input type="checkbox"/>	Сайпулаев Р.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Максудов Р.	<input type="checkbox"/>	Магомедов М.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Максудов М.	<input type="checkbox"/>	Асельдеров Б.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Совещание вел: И.О.Генерального директора ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаев Р.Р.

В ходе обсуждения текущих вопросов по обеспечению бесперебойного функционирования котельных и наружных теплосетей даны следующие поручения:

№	Исполнитель	Содержание	Сроки
1	Нач. участков № 1,2,3,4,5.	Предоставить список кот. где установлены насосы ГВК и подключены к нашей системе эл. снабжения.	до 18.03.15г.
2	Садикову З. (нач. участка № 1)	Изолировать трубу г/воды от кот. д/с № 3 Изолировать дымоход от строительных конструкции в новой кот. сш. № 41.	до 16.03.15г. до 18.03.15г.
3	Максудову Р.М. (нач. участка № 5)	Отремонтировать насос летнего режима по Ленина 2. Завершить ремонт котла в кот. Акушинского 16. Произвести ремонт бойлеров Акушинского 28 «г».	до 18.03.15г.
4	Джалилову М-С. (зам. Нач. ПТО)	Опломбировать эл. счетчик по Айвазовского 8 повторно. Предоставить список кот. где необходимо заменить водомеры, их параметры.	до 18.03.15г. до 18.03.15г.
5	Сайпуллаеву Р. (нач. участка. № 2)	Принять решение по организации работы электрика. Произвести подготовительные работы в кот. А.Султана 1,12 для перехода на летний режим. Установить насос после ремонта на 3.Космод. 58.	до 18.03.15г.
6	Рагимову А. (нач. службы КИПиА)	Забрать эл. двигатели с перемотки 2 шт. Привести в порядок КИПиА в кот. А.Султана 1. Отремонтировать газовый клапан в кот. А.Султана12.	до 18.03.15г.
7	Магомедову М.М. (нач. участка № 6)	Приступить к ремонту котла № 1 по Акушинского 90 «б», устранить течь труб ввода отопления по Орджоникидзе 169.	до 18.03.15г.
8	Магомедову М.М. (нач. участка № 4)	Произвести ремонт насоса по Акушинского 29.	до 18.03.15г.

Протокол вела:

Секретарь

Мамаева Б. К.